

Technische Werke Naumburg GmbH (TWN)

Energiestrukturdaten - Kennzahlen Stand 31.12.2022

Entsprechend § 17 Abs. 2 StromNZV

Nr. 1	Jahreshöchstlast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
	Mittelspannung	13.294	14.12.2022 - 11:45 Uhr

Nr. 2	Netzverluste		3.894.724 kWh
--------------	---------------------	--	---------------

Nr. 5	Höchstentnahmelast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
		12.202	14.12.2022 - 11:45 Uhr
	& Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		28.139.447 kWh

Nr. 6	Summe aller Einspeisungen		
	Mittelspannung		49.978.186 kWh
	Mittelspannung / Niederspannung		0 kWh
	Niederspannung		3.744.859 kWh