

Technische Werke Naumburg GmbH (TWN)

Energiestrukturdaten - Kennzahlen Stand 31.12.2023

Entsprechend § 17 Abs. 2 StromNZV

Nr. 1	Jahreshöchstlast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
	Mittelspannung	12.979	08.12.2023 11:45

Nr. 2	Netzverluste		3.732.716 kWh
--------------	---------------------	--	---------------

Nr. 5	Höchstentnahmelast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
		11.640	30.11.2023 11:45
	& Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		24.307.707,6 kWh

Nr. 6	Summe aller Einspeisungen		
	Mittelspannung		54.239.976,959 kWh
	Mittelspannung / Niederspannung		0 kWh
	Niederspannung		4.148.816,448 kWh