

Technische Werke Naumburg GmbH (TWN)

Energiestrukturdaten - Kennzahlen Stand 31.12.2017

Entsprechend § 17 Abs. 2 StromNZV

Nr. 1	Jahreshöchstlast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
	Mittelspannung	15.638	24.01.2017 - 11:15 Uhr

Nr. 2	Netzverluste		4.369.151 kWh
--------------	---------------------	--	---------------

Nr. 5	Höchstentnahmelast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
		14.369	13.01.2017 - 17:15 Uhr
	& Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		24.431.426 kWh

Nr. 6	Summe aller Einspeisungen		
	Mittelspannung		54.441.407 kWh
	Mittelspannung / Niederspannung		0 kWh
	Niederspannung		2.657.009 kWh