

	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1. Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene	kW	0	12.060	13.216	11.443	11.468
3. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW	8.992				
3. Summenlast der Netzverluste	kW	811				
5. Bezug aus vorgelagerter Netzebene	kWh	0	29.238.272	30.026.262	46.858.028	46.150.472
5. Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene	kW	0	12.060	12.208	11.443	11.270
6. Summe aller Einspeisungen	kWh	0	29.238.272	65.021.421	46.858.028	50.100.405
7. a) Verlustenergiemengen	kWh	0	0	1.066.351,31	707.556	1.858.725,04
7. b) Durchschnittsverluste	%	0	0,00	1,64	1,51	3,71